

8. Сопроводительный документ: акт измерений параметров микроклимата от 29.01.2018г.

9. Результаты измерений:

№ п/п	Место измерений	Категория работ по уровню энергозатрат, Вт	Измеряемый параметр	Единицы измерения	Результаты измерений	Диапазон неопределенности при вероятности 0,95(p<0,05)	Результаты измерений с учетом неопределенности (границы: ниж/верх)	Норматив
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Учебное помещение №7</i>								
1	<i>Р/место учащегося № 1</i>	1А						
	1,0 м от уровня пола	-	Температура воздуха	°С	22,2	±0,6	21,6-22,8	20-25
	0,1 м от уровня пола	-	Относительная влажность воздуха	%	22,2	±0,6	21,6-22,8	20-25
	1,0 м от уровня пола	-	Скорость движения воздуха	м/с	18,7	±3,4	15,3-22,1	15-75
	1,0 м от уровня пола	-			< 0,1	-	-	Не более 0,1
	0,1 м от уровня пола	-			< 0,1	-	-	Не более 0,1
2	<i>Р/место учащегося № 2</i>	1А						
	1,0 м от уровня пола	-	Температура воздуха	°С	22,2	±0,6	21,6-22,8	20-25
	0,1 м от уровня пола	-	Относительная влажность воздуха	%	22,1	±0,6	21,5-22,7	20-25
	1,0 м от уровня пола	-			19,2	±3,4	15,8-22,6	15-75