

			м/с	Скорость движения воздуха			
	1,0 м от уровня пола	-	< 0,1				Не более 0,1
	0,1 м от уровня пола	-	< 0,1				Не более 0,1

Измерения проводила: Гаричева В.А. 

Параметры микроклимата в учебном помещении №7 Автономной некоммерческой организации Учебно-методического центра Дополнительного профессионального образования «ПрофЭксперт» по адресу: г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.199 *соответствуют* требованиям п.б.3, табл. №2 СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".



Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Т.Ю. Фёклина  
М.И. Архипова